

BEMLIGHT



BOKE
Driver BOKE



Gamme FALCON II

MATIERES

Polycarbonate

PUISSANCES

48W (Version 1200mm)

56W (Version 1500mm)

DIMENSIONS

1200x70mm, 1500x70

LUMENS

5520Lm (Version 1200mm)

6440Lm (Version 1500mm)

DUREE DE VIE

50.000h L80B10

IP et IK

IP65/IK10

K et IRC

4000k | IRC>85

UGR

UGR 22

OPTIONS

Détecteur, ...

PROVENANCE

Fabriqué en République Populaire de Chine

Paramètres de la télécommande	Boutons	Remarques
-------------------------------	---------	-----------

Paramètres de la télécommande	Boutons	Remarques
ON OFF	ON OFF	Appuyez sur le bouton « ON/OFF », la lumière passe en mode marche/arrêt constant, le capteur est désactivé.
25%	M/R	Appuyez brièvement sur le bouton « M/R », le capteur commence à fonctionner.
DIM+ 50% 10%	M/R	Appuyez brièvement sur le bouton « M/R », tous les paramètres reviennent aux derniers réglages.
DIM- 100% 30%	M/R	Appuyez longuement sur le bouton « M/R », tous les paramètres reviennent aux paramètres d'usine.
5s 5Lux 0s	10% 30%	Niveau de gradation en veille
1min 15Lux 1min	25% 50% 100%	Configurer le niveau de gradation en veille : 10 %/20 %
5min 50Lux 30min	25% 50% 100%	Sensibilité
10min 10min	DIM+ DIM-	Configurer la surface de détection : 25 %/50 %/100 %
10min 10min	5s 1min 30min +∞	Appuyez brièvement sur le bouton « DIM+DIM- » pour transmettre le signal de gradation. La luminosité de la lampe s'ajuste à 5% par unité, de 50% à 100%.
10min 10min	5Lux 15Lux 50Lux Désactive	Période d'attente
10min 10min	5s 1min 30min 10min	Temps de mise en position desout : 0s/ 1 min/ 30 min/ +∞
10min 10min	5s 1min 30min 10min	Seuil de luminosité ambiante
10min 10min	5s 1min 30min 10min	Configurer le seuil de lumière du jour : 5lux/ 15lux/ 50lux/ désactiver
10min 10min	5s 1min 30min 10min	Temps de maintien
10min 10min	5s 1min 30min 10min	Temps de maintien configuré : 5 s/1 min/5 min/ 10 min

